



1. Общие технические требования на проектирование строительно-монтажной части лифтовых установок изложены на листе АТ-6.01 - 011.
  2. Лифт предназначен для обслуживания двух этажей.
  3. Лифт устанавливается вместе с металлической шахтой.
  4. Ввод электроэнергии и контур заземления предусмотреть вне шахты, вблизи машинного помещения, на высоте 1800 мм, в свободном для обслуживания месте.
  5. Допускается уменьшение высоты расположения дверей верхней остановки относительно отметки пола верхнего этажа (размер 750 мм) вплоть до установки их на уровне отметки пола верхнего этажа с соответствующим уменьшением высоты расположения дверей нижней остановки относительно отметки пола нижнего этажа (размер 750 мм) вплоть до установки их на отметке пола нижнего этажа на соответствующую величину углубляется приямок под шахту.
  6. Размер "А" средней секции шахты изменяется в зависимости от высоты подъема кабины.
- Внимание! ОАО "КМЗ" вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

<p>Лифт грузовой малый общего назначения Q=100кг, V=0,5м/с Кабина 890х630х1000</p>		Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Умб.	Иванов			
<p>0101А.00.000 СЗ</p>		<p>Лифт грузовой малый общего назначения Q=100кг, V=0,5м/с Кабина 890х630х1000</p>		
<p>Машинное помещение верхнее; шахта металлическая</p>		<p>Лист 1</p>		
<p>ОАО "КМЗ"</p>		<p>Формат А3</p>		